

Hausanschlussnische mit Mehrsparten-Hauseinführung


Informationen für den Bauherren

Hausanschlussnische

Erdgas-Strom-Wasser-Telekommunikation in einem Schrank oder einer Hausanschlussnische für nicht unterkellerte Räume.

Vorteile der Hausanschlussnische:

- ▶ Schmale und kostengünstige Installation bei minimalem Platzbedarf
- ▶ Unauffällige Integration in den Wohnbereich
- ▶ Sicherung vor unbefugtem Zugang und Zugriff



Schrankausstattung

Erdgas

Ein Hausanschluss nach DVGW-Arbeitsblatt G459-1 und DIN 18012 mit Hauptabsperreinrichtung, Gasdruckregelgerät (inklusive Gasströmungswächter) und Gaszähler.

Elektroenergie

Ein Hausanschluss gemäß DIN 18012 mit einem Hausanschlusskasten nach DIN 43627, mit Zählerschrank unter Beachtung der VDE-AR-N 4100 und Haupterdungsschiene für den Hauptpotentialausgleich (siehe Technische Anschlussbedingungen des Energieversorgers).

Trinkwasser

Ein Hausanschluss nach DVGW - Merkblatt W 404 in Verbindung mit DIN 18012.

Telekommunikation und Kabel-TV


Die Anschlüsse mit erforderlichen Anschlusskästen gemäß Anschlussbedingungen des örtlichen Versorgers.

Öffentliches Dokument.

Stadtwerke Oranienburg GmbH
stadtwerke-oranienburg.de

Vor dem Einbau

Die Hauseinführung muss maßgerecht in die Bodenplatte positioniert werden. Die Hausanschlussnische sollte in unmittelbarer Nähe einer Gebäudewand platziert werden, damit die Hauptabsperreinrichtung für Gas und das folgende Druckregelgerät mit seinen Sicherheitseinrichtungen sofort nach Gebäudeeintritt montiert werden kann.




Montagehinweise

Vor der Hausanschlussnische muss ein Arbeitsbereich von 1 m Breite, 1,20 m Tiefe und 2 m Höhe freigehalten werden.

Als Tür kann ein Normtürblatt mit rechtem oder linkem Anschlag gewählt werden. Eine ausreichende Luftzirkulation ist zu gewährleisten. Zusätzlich muss die Nische oben und unten mindestens mit jeweils einem ausreichend großen Be- und Entlüftungsgitter versehen werden, um eventuelles Schwitzwasser an der Wasserzählanlage zu vermeiden. Die Nischenhöhe beträgt mindestens 200 cm.

Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden.



Rohrdeckungen der einzelnen Medien im Freien:

Telekommunikation und Kabel-TV	Bitte mit Ihrem Anbieter abstimmen
Strom	0,70m - 0,80m Deckung
Gas	min. 1,00m Deckung
Wasser	1,45m Deckung